

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2373 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02373.24

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 03/12/2024
Ngày trả kết quả : 13/12/2024
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước Hồ Cầu Mới
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2024.
GIÁM ĐỐC

Trần Minh Hòa

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02373.24

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/12/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	03/12/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,32 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/12/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	03/12/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/12/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	03/12/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,38	6,0 - 8,5	03/12/2024


Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2516 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 02516.24****Trang: 1/2**

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000ml
Ngày nhận mẫu : 17/12/2024
Ngày trả kết quả : 20/12/2024
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước Hồ Cầu Mới
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA
*Nguyễn Phi Long*Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2024.
GIÁM ĐỐC*Trần Minh Khoa*

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 02516.24

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	pH*	TCVN 6492:2011	6,90	6,0 - 8,5	17/12/2024

Nhận xét: Mẫu nước có chỉ tiêu độ pH yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2374 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 02374.24****Trang: 1/2**

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 03/12/2024
Ngày trả kết quả : 13/12/2024
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm cấp nước SONADEZI Long Bình, KCN Gò Dầu
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA*Nguyễn Phi Long*Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2024**GIÁM ĐỐC***Trần Minh Hòa*



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02374.24	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/12/2024
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	03/12/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/12/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	03/12/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/12/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	03/12/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,48	6,0 - 8,5	03/12/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: *2517* /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 02517.24****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000ml
Ngày nhận mẫu : 17/12/2024
Ngày trả kết quả : 20/12/2024
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm cấp nước SONADEZI Long Binh, KCN Gò Dầu
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, nắp đậy kín.


KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA*Nguyễn Phi Long*Đồng Nai, ngày *19* tháng *12* năm *2024***GIÁM ĐỐC***Trần Minh Hòa*

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 02517.24****Trang : 2/2****KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	pH*	TCVN 6492:2011	6,91	6,0 - 8,5	17/12/2024

Nhận xét: Mẫu nước có chỉ tiêu độ pH yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



[Handwritten signature]
[Faint text]

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 2375 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 02375.24****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 03/12/2024
Ngày trả kết quả : 13/12/2024
Địa điểm lấy mẫu : Van chặn tuyến đầu vào Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 3, KCN Vinatex, KCN Nhơn Trạch 6, Công ty TNHH MTV ĐTPT và KCN IDICO, KCN Nhơn Trạch 5
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA***Nguyễn Phi Long*

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2024

GIÁM ĐỐC*Trần Minh Hòa*

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02375.24

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2019 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	03/12/2024
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014)	0/100ml	< 3CFU/100ml	03/12/2024
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,28 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	03/12/2024
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	03/12/2024
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/12/2024
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	03/12/2024
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,40	6,0 - 8,5	03/12/2024

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2518 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 02518.24****Trang: 1/2**

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000ml
Ngày nhận mẫu : 17/12/2024
Ngày trả kết quả : 20/12/2024
Địa điểm lấy mẫu : Van chặn tuyến đầu vào Công ty CP Cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch 3, KCN Vinatex, KCN Nhơn Trạch 6, Công ty TNHH MTV PTĐT và KCN IDICO, KCN Nhơn Trạch 5
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA*Nguyễn Phi Long*Đồng Nai, ngày 19 tháng 12 năm 2024**GIÁM ĐỐC***Trần Minh Hòa*

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02518.24

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	pH*	TCVN 6492:2011	6,91	6,0 - 8,5	17/12/2024

Nhận xét: Mẫu nước có chỉ tiêu độ pH yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.
- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.