

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 659 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 00659.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 04/04/2023  
Ngày trả kết quả : 14/04/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước Hồ Cầu Mới  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

  
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



  
Phạm Minh Tiến



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00659.23	Trang: 2/2
---------------------	------------

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/04/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	04/04/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,45 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	04/04/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	04/04/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/04/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	04/04/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,37	6,0 - 8,5	04/04/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 660 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM




Mã số mẫu: 00660.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 04/04/2023  
Ngày trả kết quả : 14/04/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm cấp nước SONADEZI Long Bình KCN Gò Dầu  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

  
Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC  
TL. GIÁM ĐỐC



  
Phạm Minh Tiến



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00660.23

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/04/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	04/04/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,42 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	04/04/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,28 NTU	≤ 2 NTU	04/04/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/04/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	04/04/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,37	6,0 - 8,5	04/04/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TR. GIÁM ĐỐC

TR. TỔNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



TR. GIÁM ĐỐC  
TR. TỔNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 661 /KQ-KSBT

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00661.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới  
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai  
Tên mẫu : Nước sinh hoạt  
Lượng mẫu : 1000+200ml  
Ngày nhận mẫu : 04/04/2023  
Ngày trả kết quả : 14/04/2023  
Địa điểm lấy mẫu : Van chặn tuyến đầu vào Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch Vinatex, KCN Nhơn Trạch 6, Công ty TNHH MTV ĐTPT và KCN IDICO, KCN Nhơn Trạch 5  
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương  
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2023

KHOA XN-CĐHA-TDCN  
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC  
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0066123

Trang : 2/2

## KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 1CFU/100ml	04/04/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc )	0/100ml	< 3CFU/100ml	04/04/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,42 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	04/04/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	04/04/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	07/04/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	04/04/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,42	6,0 - 8,5	04/04/2023

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (\*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.