

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2304 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02304.22	Trang : 1/2
---------------------	-------------

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
 Địa chỉ : Lâu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
 Tên mẫu : Nước sinh hoạt
 Lượng mẫu : 1000+200ml
 Ngày nhận mẫu : 06/12/2022
 Ngày trả kết quả : 16/12/2022
 Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước Hồ Cầu Mới
 Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
 Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2022

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02304.22

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/12/2022
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/12/2022
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/12/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,23 NTU	≤ 2 NTU	06/12/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	09/12/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/12/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,32	6,0 - 8,5	06/12/2022

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2306 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02306.22

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/12/2022
Ngày trả kết quả : 16/12/2022
Địa điểm lấy mẫu : Van chặn tuyến đầu vào Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch Vinatex, KCN Nhơn Trạch 6, Công ty TNHH MTV ĐTPT và KCN IDICO, KCN Nhơn Trạch 5
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2022.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC



Phạm Minh Liên



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02306.22

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/12/2022
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/12/2022
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/12/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	06/12/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	09/12/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/12/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,27	6,0 - 8,5	06/12/2022

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2305 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02305.22

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty Cổ Phần Cấp Nước Hồ Cầu Mới
Địa chỉ : Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ , Huyện Nhơn Trạch , Tỉnh Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 06/12/2022
Ngày trả kết quả : 16/12/2022
Địa điểm lấy mẫu : Trạm bơm cấp nước SONADEZI Long Bình KCN Gò Dầu
Người lấy mẫu : Trần Thị Hương
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2022

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02305.22

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	06/12/2022
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	06/12/2022
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	06/12/2022
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,18 NTU	≤ 2 NTU	06/12/2022
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	09/12/2022
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	06/12/2022
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,28	6,0 - 8,5	06/12/2022

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.